



Service Manual

TRK 885 C/CD

Modell TRK 885 C-WS
Service-Nr: 03/3255-00.02

Modell TRK 885 C-WS
Service-Nr: 03/3256-00.02

Modell TRK 885 CD
Service-Nr: 03/3257-00.02

Berichtigung : Position

13.25 in 13.28

geändert (2.3.88)

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 C-WS

Typen Nr.: 03/3255-00.02
 Sach Nr.: 284 584
 Typenübersicht: 1

TRK 885 C-WS

03/3256-00.02
 297 922

TRK 885 CD/WS

03/3257-00.02
 002 433
 3

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 CD

Typen Nr.: 03/3257-00.02
 Sach Nr.: 002 426
 Typenübersicht: 4

TRK 885 CD/GA


TRK 885 CD/EU
 03/3257-00.02
 002 431
 6

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 CD/GA TRK 885 CD/WS

Typen Nr.: 03/3257-02.02
 Sach Nr.: 002 770
 Typenübersicht: 7

03/3257-02.02
 002 434
 8

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
04.14	03/3259-00.00-04.14	Dichtung f.Wärmetauscher ab GO 10	1-8
04.27	03/3220-00.00-04.27	Dichtung f.Wärmetauscher	1-8
13.15	03/3250-00.00-13.15	Deckel f.Umluftgebläse	1-8
13.20	03/3250-00.00-13.20	Raumluf-Gebäckasschale Anlr.	1-8
13.21	03/3250-00.00-13.21	Raumluf-Gebäckasschale Saug.	1-8
13.22	03/3250-00.00-13.22	Umluftgebläse	1-8
13.25	03/3250-00.00-13.25	Gebäckrad (Aluminium)	1-8
13.26	03/3250-00.00-13.26	Gebäckrad (Stahlblech)	1-8
13.28	03/3250-00.00-13.28	Abschotdeckel f.Gebäck	1-8
13.65	03/3250-00.00-13.85	Kappe	1-8
13.66	03/3250-00.00-13.86	Scheibe	1-8
13.67	03/3250-00.00-13.87	Dichtschnur	1-8
13.75	03/3250-00.00-13.75	Abschotdichtung 1	1-8
13.76	03/3250-00.00-13.76	Abschotdichtung 2	1-8
17.08	03/3250-00.00-17.08	Behälterwanne kpl.	2-8
17.08	03/3231-88.00-17.08	Behälterwanne kpl.	1
17.08	03/3239-00.00-17.09	Kondensatbehälter	1
17.10	03/3250-00.00-17.10	Wasserweiche	1
17.11	03/2238-00.00-17.11	KD-Satz f.Wasserweiche	1
17.21	03/3210-00.00-17.21	Bügel	1
17.22	03/3250-00.00-17.22	Fuillstutzen kpl.	1
17.26	03/3250-00.00-17.26	Scheibe	1
17.27	03/3250-00.00-17.27	Winkel	1
17.31	03/3250-00.00-17.31	Verschlussdeckel kpl.	2-8
17.31	03/3250-88.00-17.31	Verschlussdeckel kpl.	1
17.32	03/3250-00.00-17.32	Fuelrohr	3-8
17.32	03/3250-88.00-17.32	Fuelrohr	1.2
17.35	03/3250-00.00-17.35	Winkelverschraubung	1
17.20	03/3250-00.00-17.71	Schlauch 520 mm	1-8
17.71	03/3250-00.00-17.71	Schlauch	1-8
17.72	03/3250-00.00-17.71	Schlauch	1-8
17.73	03/3250-00.00-17.73	Gummischlauch	1-8
17.74	03/3250-00.00-17.71	Schlauch	1-8
17.75	03/3250-00.00-17.75	Überlaufrohr	1-8
17.79	03/3250-00.00-17.79	T-Stück	1-8
18.10	03/3250-00.00-18.10	Umluftkanal	1-8
18.15	03/3250-00.00-18.15	Schwimmer	1-C
18.16	03/3230-00.00-18.16	Halter f.Schwimmer:	2
18.16	03/3215-00.00-18.16	Halter für Schwimmer	3-8
18.16	03/3250-00.00-18.18	Dichtstreifen f.Schwimmer	1-E
18.24	03/3250-00.00-18.24	Bodenbrech	1-E
18.29	03/3250-00.00-18.29	Runddichtung	1-E
18.32	03/3260-00.00-18.32	Leiblich	1-E
18.39	03/3250-00.00-18.39	Runddichtung Brz	1-E
51.25	03/3250-00.00-51.25	Drehschalter	2



Verkaufsbezeichn.: TRK 885 C-WS**CD/WS**

Typen Nr.: 03/3255-00.02

Sach Nr.: 224 594

Typenübersicht:

1

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 CD

Typen Nr.: 03/3257-00.02

Sach Nr.: 002 428

Typenübersicht:

4

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 CD/GA**TRK 885 CD/WS**

Typen Nr.: 03/3257-02.02

Sach Nr.: 002 770

Typenübersicht:

7

Verkaufsbezeichn.: TRK 885 CD/GA**TRK 885 CD/WS**


Typen Nr.: 03/3257-02.02

Sach Nr.: 002 434

Typenübersicht:

8

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebezeichnung	Typenübersicht
80.11	02/4700-00.00-80.11	Betriebskondensator	4
80.11	02/3004-00.00-80.11	Betriebskondensator	1-3-4
75.01	03/3248-00.00-75.01	Pumpe kpl.	1-8
75.15	03/3250-00.00-75.15	Dichtstreifen f. Tauchpumpe	1-8
75.16	02/1250-00.00-75.16	Pumpenhalterdüse	1-8
81.17	02/1901-00.00-81.17	Überwurfmutter	1-8
82.10	03/3250-00.00-82.10	Wärmeaustauscher kpl.	1-8
82.11	03/3250-00.00-82.11	Riegel	1-8
82.20	03/3250-00.00-82.20	Wärmeaustauschergeh. unten	1-8
82.21	03/3250-00.00-82.21	Wärmeaustauschergeh. oben	1-8
88.10	03/3210-00.00-88.10	Bürstenhalter	1-8
88.12	02/3210-00.00-88.12	Drahtbürtle	1-8
88.35	03/3210-00.00-88.35	Blattfeder	1-8
99.40	22/6010-00.00-99.40	Kleber + Aktivator n. gez.	1-8





**Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80**

**Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-**

**Technischer Service
-Dokumentation-**

PROGRAMME

FUNKTIONEN

azu: thereto: a cela:
TROMLAUFPPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - Je nach Type
NSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP - "
NSUSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - 03 / 0027
ROGR.-ABAUF -PROGR.UINFOLD. -DEROULEM.PROGR. -PA -

KD-Nr. SS 03 / 0026/1

Ersatz für:

Bl. 1

TYPEN:
TRK CD (Elektronik)

SERIEN-TIMER
514 808/01
514 824/01
SERVICE-TIMER
514 824/01

Datum
03.05.88
Sach-NR.
284227
Änd.05

Bauknecht TECHN. SERVICE	Schließungsschema PGS AKO	dazu : Stromlaufplan : 03 / 0024 / 1 Anschlußplan : 03 / 0025 / 1 Schließungsch. Ausstattungsv. : 03 / 0027 Programmablauf :	Type: TRK 8... CD	KD-Nr.: 03 / 0026 Ersatz f. 03 / 0026 / Ä 0 Ä 1 Sach-Nr. 284 227 / 04		gez. Datum 22.6.87	bepr. Name	Bl. Nr. 1 v. 1 Bl.
------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	---------------	--------------------------



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Technischer Service
-Dokumentation-

POSITIONEN	PROGRAMME							FUNKTIONEN							MPULSE	DREHWINKEL mechanik	Programmnockenkontakte	Wendesteuerung 60 x 2,5 ° = 150 °										
	Baumwolle				Pflegeleicht			Heizung	Abkühlen	Kritterschutz	Störung	Einstellpunkte	Push - Puls	Push - Puls	Heizung	Feuchtevom. Menü	Best. Widerst.	Bogeltr.	Schränktr.	Schnellgang	Störung	Länge	Sitzung	Elektronik	TRK	Rockstellung	TRK-TRK	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
1															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
2															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
3															• 150 °	6												
4															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
5															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
6															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
7															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
8															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
9															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
10															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
11															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
12															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
13															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
14															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
15															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
16															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
17															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
18															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
19															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
20															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
21															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
22															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
23															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
24															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
25															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
26															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
27															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
28															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
29															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
30															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
31															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
32															• 0 - 150 ° Feuchtesto.	6												
33															Stop Krill	6,5												
34															• 0 - 150 ° Stop	6												
35															• 0 - 150 ° Stop	6												
36															• 0 - 150 ° Stop	6												
37															• 0 - 150 ° Stop	6												
38															• 0 - 150 ° Stop	6												
39															• 0 - 150 ° Stop	6												
40															• 0 - 150 ° Stop	6												
41															• 0 - 150 ° Stop	6												
42															• 0 - 150 ° Stop	6												
43															• 0 - 150 ° Stop	6												
44															• 0 - 150 ° Stop	6												
45															• 0 - 150 ° Stop	6												
46															• 0 - 150 ° Stop	6												
47															• 0 - 150 ° Stop	6												
48															• 0 - 150 ° Stop	6												
49															• 0 - 150 ° Stop	6												
50															• 0 - 150 ° Stop	6												
51															• 0 - 150 ° Stop	6												
52															• 0 - 150 ° Stop	6												
53															• 0 - 150 ° Stop	6												
54															• 0 - 150 ° Stop	6												
55															• 0 - 150 ° Stop	6												
56															• 0 - 150 ° Stop	6												
57															• 0 - 150 ° Stop	6												
58															• 0 - 150 ° Stop	6												
59															• 0 - 150 ° Stop	6												
60															• 0 - 150 ° Stop	6												

dazu:
 -STROMLAUFPPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEM A CIRCUIT C
 -ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEM A CONNEX C
 -AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -ASP -03/0047
 -AV -03/0027

KD-Nr. SS 03 / 0049/1 Ä0
Ersatz für:
Konstr.St:

TYPEN:
TRK 888 CD
TRK 889 CD

SERIEN-TIMER
AKO 514808/01
SERVICE-TIMER
AKO 514824/01

Datum
03.05.88
Sach-NR.
289431
Änd.02

LÖTEN				
Bogeltr.	I			-
Schränktr.	O	O		
Extratr.	E	E		
Mangelt.	E			
Bogelfuchi	I			
Bogelfuchi	I			
Bogeltr.	O			
Bogeltr.	C			
Schränktr.	B			
Extratr.	A			
Grundtypen				



**Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80**

II Überfahrstrecke

PROGRAMME

FUNKTIONEN

IMPULSE	DREHWINKEL_mechanik	Programmnockenkontakte												Wendesteuerung																							
		Push - Pull						Feuchteanw. Norma						Best. Widerst.						Bestell.																	
		1	2	3	4	5	6	a	b	a	b	a	b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	a	b	a	b	a	b	18	19	20	21	22	23	24
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				
0 - 150 °	6																																				
Fauchlesip.	6																																				

Löfönn	□	□	-
Bögellr.	■	□	H
Schranklr.	□	□	G
Extralr.	□	□	E
	□	□	
	□	□	
Mangellr.	□	□	
Bogelknüchl	□	□	
Bogelleuchtl	□	□	
Bögellr.	□	□	O
Bögellr.	□	□	C
	□	□	
Schranklr.	□	□	A
	□	□	
Extralr.	□	□	
	□	□	

dazu: thereto: a selu:

-STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT

-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP : 03/004
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP : 03/004

-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT .-VARIANT EQUIPM. -AV - 03/002

NON-INVARIANT/INVARIANT EQUIPM. -AV - 03/002

Digitized by srujanika@gmail.com

KD-Nr. SS 03 / 0049 ÄO

Ersatz für:

Konstr. St.:

Bl.

1

TYPEN:
TRK 888 CD
TRK 889 CD

SERIEN-TIMER
AKO 514808

SERVICE-TIMER
AKO 514808

Datum
28.03.88

Sach-NR.
289431
Änd. 01

A

- B 1 Druckschalter
 B 1.1 Druckschalter 1 pol.
 B 1.2 Druckschalter 2 pol.
 B 1.3 Druckschalter 3 pol.

- B 2 Thermostat
 B 2.1 Thermostat 1 pol.
 B 2.2 Thermostat 2 pol.
 B 2.3 Thermostat 3 pol.
 B 2.4 Thermostat 4 pol.
 B 2.5 Thermostat elektronisch

Zusätzl. Temperaturangaben in Schaltbild
 Bei unterschiedlicher Funktion von 2 gleichen
 Temperaturreglern in einem Gerät Zusatzhinweis
 wie z.B.:
 W = waschen
 tr = trocknen
 sp = spülen

- B 3 Feuchtigkeitssteuerung

- B 4 Abtaster / Fühler (Elektronik)

- B 5 Motoransteuerung (Elektronik)

B 6

B 7

B 8

- C 1 Kondensator
 C 1.1 Kondensator (Betrieb) (evtl.zusätzl.Angabe der Motorart)
 C 1.2 Kondensator (Anlauf)
 C 1.3 Hilfskondensator (z.B. Thermostomagnet usw.)

D

- E 1 Rohrheizkörper
 E 1.1 Rohrheizkörper (Wasser)
 E 1.2 Rohrheizkörper (Luft)

zusätzl. Angaben z.B.
 Leistung im Schaltbild

- E 2 Heizregister

E 3

E 4

E 5

- F 1 Stößelrelais
 F 1.1 Impulsstößelrelais
 F 2 Motorschutzschalter (evtl.zusätzl.Angabe der Motorart)

- F 3 Verstärkerungsrelais (z.B.Getriebeschutz usw.)
 F 4 Temperaturheizer
 Sicherheitsthermostat
 F 4.1 Thermosicherung zusätzl. Angaben z.B. °C im Schaltbild
 F 5 Sicherung

G

- H 1 Leuchtenkombination

H 2

H 3

- H 4 Signalleuchte
 H 4.1 Signalleuchte -Betrieb
 H 4.2 Signalleuchte -Heizen
 H 4.3 Signalleuchte -Abkühlen
 H 4.4 Signalleuchte -Fluoreszenzleiste
 H 4.5 Signalleuchte -Betriebsende
 H 4.6 Signalleuchte -Vorwaschen
 H 4.7 Signalleuchte -Klarwaschen
 H 4.8 Signalleuchte -Spülen
 H 4.9 Signalleuchte -Spülstop
 H 4.10 Signalleuchte -Schließern
 H 4.11 Signalleuchte -Vorspülen bzw. 1 Reinigen
 H 4.12 Signalleuchte -Reinigen und Zwischenpülen
 H 4.13 Signalleuchte -Klarspülen
 H 4.14 Signalleuchte -Trocknen
 H 4.15 Signalleuchte -Salzmangel



Kurzzeichen
 erklärung

dazu:
 Stromlaufplan Nr.:
 Anschlußplan Nr.:
 Schließungsplan Nr.:
 Wasserstände Nr.:

Type :
 WA / TRA

KD - Nr.:

0406

	gez.	gepr.	Bl. Nr.:
Datum		22.1.85	1
Name		Roxärd	v. 4 Bl.

R 4.16 Signalleuchte
 R 4.17 Signalleuchte
 R 4.18 Signalleuchte - Vorwahl z.B. Feuchtestufen
 R 4.19 Signalleuchte - Knitterschutz
 R 4.20 Signalleuchte - Störung
 R 4.21 Signalleuchte - Weichspülmittel - Vorratskontrolle
 H 10 Snumer

I

J

K 1 Relais
 K 1.1 Relais (Überfahren)
 K 1.2 Relais (Heizen)
 K 1.3 Thermisches Verzögerungsrelais
 K 1.4 Relais Warmwasser

 K 2 Kleinschütz
 K 2.1 Kleinschütz (Überfahren)
 K 2.2 Kleinschütz (Heizen)
 K 2.3 Kleinschütz (Trocknen)
 K 2.4 Kleinschütz (Start)

L 1 Drossel (Funkentstörung)

M 1 Motor (Antrieb)

M 2 Motor (Laugenpumpe)

M 3 Motor (Programmsteuergerät)
 M 3.1 Motor (Wende und Zeitsteuerung)
 M 3.2 Motor (Schnellgang)
 M 3.3 Motor (Wasserveichensteuerung)

M 4 Motor (Zeitsteuergerät)

M 5 Motor (Cebknecht)

M 6 Motor (Weichspülmittelpumpe)

M 7 Kombinierte Umlaufpumpe / Laugenpumpe)

Q 1 Hauptschalter

Q 1.1 Hauptschalter (Push-Pull im Programmsteuergerät)

R 1 Widerstand
 R 1.1 Vorwiderstand (z.B. Stößelrelais, Programmsteuergerät, usw.)
 R 1.2 Ersatzwiderstand (Wäsche im TR)

 R 2 Drehpotentiometer
 R 2.1 Drehpotentiometer Temperatur
 R 2.2 Drehpotentiometer Drehzahl

S 1 Programmsteuergerät

 S 2 Programmwahlschalter

 S 3 Zeitsteuergerät

S 4 Endtaster
 S 4.1 Endtaster (Außentür)
 S 4.2 Endtaster (Innentür)
 S 4.3 Endtaster (Waschmittelbehälter)
 S 4.4 Endtaster (mit Türverriegelung)
 S 4.5 Endtaster (Betätigung durch Temperaturwahlknopf)
 S 4.6 Endtaster (Weichspülmittel - Vorratsbehälter)
 S 4.7 Endtaster (Vorwahl Ablufttemperatur)
 S 4.8 Endtaster (Überwachung)
 S 4.9 Endtaster (Niveau)
 S 4.10 Endtaster (Warmwasserausführung)

S 5
S 5.1 Reedkontakt

S 6 Drehschalter (Weichspülmitteldosierung)
 S 6.1 Drehschalter (Leiterplatte)

 S 8 Schalter auf Potentiometer
allgemein
 S 8.1 Schalter auf Potentiometer Spülstop Überfahren
 S 8.2 Schalter auf Potentiometer Temperatur

S 7 Schalterkombination (+ Anzeige)
 S 7.1 Schalter/Drucktastensch. Temperaturwahl
 S 7.2 Schalter/Drucktastensch.
 S 7.3 Schalter/Drucktastensch. zusätzl. Temperaturangabe in °C
 S 7.4 Schalter/Drucktastensch. heiß / warm / kalt
 S 7.5 Schalter/Drucktastensch. K
 S 7.6 Schalter/Drucktastensch. Fein

S 7.7	Schalter / Drucktastensch.	Start	Y 2	Sperr - bzw. Schrittmagnet (Programmsteuergerät)
S 7.8	Schalter / Drucktastensch.	Sparen	Y 3	Klarwasserummitteldosierung
S 7.9	Schalter / Drucktastensch.	Vorwäsche		
S 7.10	Schalter / Drucktastensch.	Intensiv	Y 4	Reinigungsmittelgeber
S 7.11	Schalter / Drucktastensch.	Kochstufe		
S 7.12	Schalter / Drucktastensch.	Zusatzspülgang	Y 5	
S 7.13	Schalter / Drucktastensch.	Kurzspleudern } Schleudern } Spülstop überfahren	Z 1	Funkentstörung
S 7.14	Schalter / Drucktastensch.	autom. Weichspülen	Z 1.1	Funkentstördrössel
S 7.15	Schalter / Drucktastensch.	Hart -/Weichwasser		
S 7.16	Schalter / Drucktastensch.	Kalt - / Warmwasseranschluß		
S 7.17	Schalter / Drucktastensch.	Vorepülen		
S 7.18	Schalter / Drucktastensch.	Feinspülen u. Sprühdruckreduzierung		
S 7.19	Schalter / Drucktastensch.	Kursprogramm		
S 7.20	Schalter / Drucktastensch.	Normalprogramm		
S 7.21	Schalter / Drucktastensch.	Starkprogramm		
S 7.22	Schalter / Drucktastensch.	Aus		
S 7.23	Schalter / Drucktastensch.	Summer		
S 7.24	Schalter / Drucktastensch.	Dauerspleudern		
S 7.25	Schalter / Drucktastensch.	Drehzahl		
S 7.26	Schalter / Drucktastensch.	Autom. Waschmitteldosierung		
S 7.27	Schalter / Drucktastensch.			

w 1 Anschlußkabel (Netz)

x 1 Anschlußleiste (Netz)

x 2 Prüfkupplung

x 3 Verteilerleiste

x 4 Steckkupplung

y 1 Zulaufventil

y 1.1 Zulaufventil (Vorwäsche)

y 1.2 Zulaufventil (Klarwäsche)

y 1.3 Zulaufventil (Nachbehandlung)

y 1.4 Zulaufventil (Kondensation)

y 1.5 Zulaufventil (Weichwasser)

y 1.6 Zulaufventil (Regenerierung)

y 1.7 Zulaufventil (Kaltwasser)

y 1.8 Zulaufventil (Warmwasser)

y 1.9 Luftventil



Kurzzeichen - erklärung

dazu :
 Stromlaufplan Nr.:
 Anschlußplan Nr.:
 Schließungsplan Nr.:
 Wasserstände Nr.:

Type :
 WA / TRA


KD - Nr. :
0406


	gez.	gepr.	Bl. Nr. :
Datum		22.1.85	3
Name		M. H. J. A. S.	v. 4 Bl.

-  Kontakt allgemein
 Kontakt Programmat.
 Kontakt Programmat.
 Kontakt Programmat. (Doppelfunktion) Progr.- und Vendenocken
 Kontakt Programmat. (Doppelfunktion) Progr.- und Vendenocken
 Kontakt Programmst. (Sondorfunktion handbet.) Programmnocken
 Kontakt Programmst.-Wahlschalter Programmnocken
 Kontakt Programmst.-Wahlschalter Push-Pull Kontakt
 Kontakt Programmst. Leiterplattenkont. Programmnocken
 Kontakt Programmst. Leiterplattenkont. Vende-bzw. Zeitnocken
 Kontakt Programmst.-Wahlschalter Leiterpl. (Programmnocken)
 Stützpunkt Wahlschalter
 Stützpunkt Programmsteuergerät
 Verdrahtung Extern
 Verdrahtung Intern

-  Kontakt Progat. Programmnocken T1
 Kontakt Progat. Vendenocken T1
 Kontakt Progat. Vorwahl
 Kontakt Progat. Programmnocken T4
 Kontakt Progat. Vendenocken T4
-  Kontakt 16(6)A
 Kontakt 16(3)A
 Kontakt 1,5(1,5)A

Doppelanschluß
 Direktanschluß
 Komponentenanschluß
 Flachsteckhülse





Bauknecht
TECHN. SERVICE

**Stromlaufplan
AKO - Steuerung**


dazu:
Stromlaufplan Nr.: 0025
Anschlußplan Nr.: 0026
Schließungsplan Nr.: 0026
Ausstattungsvar. Nr.: 0027

Type :
TRK 885 C-Ws
TRK 886 C

KD - Nr.:


TRK - 0024


Datum	gez.	gepr.	Bl. Nr.:
Name		27.08.85	1 v. 1 Bl.




Kurzzelchenklärung

BU Summer
 C Betriebskondensator
 DPM Motor (Lauerpumpe)
 DS Törschalter
 EM Sperr- bzw. Schrittmagnet (PGS)
 HE2 Heizregister
 IF Funkfernsteuerung
 LS7 Endlaster (Niveau)
 M Motor (Antrieb)
 MU Feuchteelektronik
 MS1 Hauptschalter (Push-Pull im PGS)
 PL2 Signalleuchte (Hezzen)
 PL3 Signalleuchte (Abkühlen)
 PL19 Signalleuchte (Kritterschutz)
 PL20 Signalleuchte (Steigung)
 R2 Wäschewiderstand
 RE1 Relais (Überdruck)
 RSS1 Drehschalter
 TB Anschlussleiste (Netz)
 TES Drucklast (Heizungsreduz.)
 TH11 Thermostat 1-polig
 TH12 Thermostat 1-polig
 TH13 Thermostat 1-polig
 TH14 Thermostat 1-polig
 TI Programmsteuergerät (PGS)
 TM Motor (Programmsteuergerät)







dazu: thereto: a cela:
-STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMATIC CIRCUIT -SLP - 03 / 0048
-SCHLIESSENSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMATIC FERMET. -SS - 03 / 0049
-AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - 03 / 0027

KD-Nr. ASP 03 / 0047 ÄO

TYPEN:
TRK 888 CD
TRK 889 CD

SERIEN-TIMER
AKO 514808

SERVICE-TIME
AKO 514808

Datum
28.03.88
Sach-NR.
294494
Änd.01